

Domaradz, 2018-03-16

ZP.271.3.2018

Zamawiający:

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
tel./faks: 13 43 47 041
gmina@domaradz.pl

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), w związku ze złożonym pytaniem jednego z wykonawców dotyczącym przetargu nieograniczonego na: „**Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu**” Gmina Domaradz poniżej przedstawia odpowiedzi:


Pytanie 1:

Proszę o bardziej szczegółowe wyjaśnienie zakresu robót z pozycji przedmiaru nr 25 tj. Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. Ponad 1.0 m2 z impregnacją kamienia środkiem impregacyjnym – 45 m2

Odpowiedź na pytanie 1

Oczyszczenie złuszczonej się warstwy kamienia oraz nakrapianki cementowej. Uzupełnienie drobnych ubytków kamienia, spoinowanie kamienia, oraz jego impregnacja środkiem impregacyjnym.

Sporządził:
Gosztyła Stanisław

WÓJT GMINY

Jan Kędra