

ZPiOŚ.271.7.2014

Odpowiedzi na pytania nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku ze złożonym pytaniem jednego z wykonawców dotyczącym przetargu nieograniczonego na: „**Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Domaradz**” Gmina Domaradz przedstawia treść złożonego pytania oraz odpowiedź:

Pytanie:

Wnosimy o zmianę w zapisie wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej i zaakceptowanie obok istniejącego zapisu:

Projektowana nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej musi posiadać właściwości i parametry techniczne nie gorsze niż:

Wysokość trawy min 20 mm

Rodzaj 100% polietylen

Typ: monofil

Gęstość: 300.000,0 włókien/m²

Grubość włókna min.120 mikronów

Wypełnienie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nawierzchnia musi posiadać:

- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB.
- atest higieniczny PZH.
- kartę techniczną
- autoryzację producenta na zadanie.

Odpowiedź na pytanie

Parametry techniczne trawy syntetycznej dla projektowanego boiska zostały określone w dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. Poniżej zamieszczono minimalne parametry nawierzchni, jakie według oceny projektantów musi spełnić oferta na wykonanie boiska:

„Projektowana nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej musi posiadać właściwości i parametry techniczne nie gorsze niż:

- Wysokość trawy min 20 mm
- Rodzaj 100% polietylen
- Typ: monofil
- Gęstość: 300.000,0 włókien/m²
- Grubość włókna min.120 mikronów
- Wypełnienie zgodnie z zaleceniami producenta.”

Ponadto nawierzchnia musi posiadać:

- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB.
- atest higieniczny PZH.
- kartę techniczną
- autoryzację producenta na zadanie.

W ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zamawiający nie wymagał przedstawienia dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji.

Po realizacji inwestycji Wykonawca dla oferowanej w przetargu nawierzchni musi uzyskać:

1. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Uzyskanie w/w dokumentu będzie potwierdzeniem zgodności oferowanego i wbudowanego materiału.
2. Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1, aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnię sportowe np. Labosport.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta lub dostawcę na terenie kraju.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Jednocześnie należy pamiętać, iż użyte materiały do budowy na terenie naszego kraju powinny być dopuszczone do obrotu i posiadać odpowiednie oznaczenia tj: B lub CE. W przypadku oferowania materiałów na nawierzchnię boiska z poza Unii Europejskiej oferent powinien dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie jego stosowania na terenie UE. Dokumenty należy dołączyć w języku polskim.

WÓJT GMINY

mgr Jan Pilch