

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wydział Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości
Powiatowy Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-200 Brzozów ul. 3 Maja 51

Brzozów, dn. 11.12.2018 r.

Znak sprawy: GNO.6630.76.2018

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 06.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Na podstawie art.28b ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr.193, poz 1287, z późniejszymi zmianami).

Przedmiot narady:	Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej.
Lokalizacja:	Domaradz, dz.: 924, 933/7, 938/5, 941/3, 941/5, 941/9, 941/10, 941/14, 944/8, 944/9, 944/12, 944/15, 951/3, 951/4, 953, 954, 955/2, 955/3, 956/2, 957/3, 958, 959, 3358/4, 3359, 3362/1, 3364/2, 3364/3, 3367, 12723, Golcowa, dz.: 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5838, 5879, 5883, 7154, 7160, 7162/1, 7162/2, 7162/3, 7163, 7168, 7265/2, 7269, 7305, 7306, 7353/1, 7353/3, 8099/4, 11385
Wnioskodawca:	ARPA PROJEKT PAWEŁ KUŹNIAR ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozów
Inwestor:	GMINA DOMARADZ Domaradz 345, 36-230 Domaradz
Przewodniczący:	Halina Rzepka, Inspektor, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Miejsce narady:	Brzozów
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	05.12.2018 r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

Halina Rzepka - W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi (światłowód) - prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela sieci. Przy realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę na istniejące punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r. (Dz. U. NR.45.poz.454 . 1999r).

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		Grzegorz Wojtowicz
2	STAROSTWO POWIATOWE W BRZOSZOWIE Wydział Archit.i Budownictwa		Anna Furman
3	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZOSZOWIE		Anna Pytlak
4	GAZOWNIA BRZOSZÓW	Na skrzyżowaniu projektowanego wodociągu z istniejącą siecią gazową roboty prowadzić ręcznie, pod nadzorem Gazowni Brzozów.	Bogumił Biesiada
5	INTERQ SANOK		Tadeusz Pitera
6	REJON ENERGETYCZNY SANOK	Roboty w miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami nN prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika PE Brzozów. Na powyższe uzyskać pozytywny protokół odbioru robót.	Tomasz Dydek
7	Orange Polska	W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U nr 219 z 2005 poz.1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004. Zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na koszt inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość podstawowa w zbliżeniu nie mniejsza niż 1m, w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0.25m). W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsług Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg. zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor . Każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca).	Jacek Bakota

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

STWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ
ODPISU Z ORYGINAŁEM

Brzozów, dnia 2018-12-11

podpis...up...STAROSTY

Podpis przewodniczącego narady
Przewodniczący narady koordynacyjnej

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).