



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

RZ.ZPU.3.434.100.2019.AJ

URZĄD GMINY DOMARADZ  
SEKRETARIAT  
Wpł.  
dnia 2019-04-01  
Nr 2204  
podpis: [signature]

Przemyśl, 29 marca 2019 r.

Gmina Domaradz  
36 – 203 Domaradz 345

W odpowiedzi na pismo z dnia dot. wydania warunków technicznych na dwukrotne przekroczenie potoku Baryczka siecią wodociągową w km 17+260 i 17+720 w miejscowości Barycz dz. nr ewid. 5376 – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Przemyślu informuje:

1. Przekroczenia wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej. Minimalne zagłębienie 1,5m licząc od szczytu rury osłonowej do stabilnego dna potoku. Odległość komór przewiertowych od górnej krawędzi skarpy brzegowej potoku powinna wynosić min. 10,0m.
2. Zgodnie z art. 389 ust. 9) ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) na przedmiotową inwestycję wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.
3. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy uzyskać od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w formie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi po uzyskaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 261 ust 4 w/w ustawy Prawo wodne.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. NW Dynów,
3. A/a.

Z-ca Dyrektora  
Zarządu Zlewni  
[signature]  
Bogusława Osiadacz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Przemyślu

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl

tel.: +48 16 67 03 808 i faks: +48 (16) 67 03 808 i e-mail: zz-przemysl@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)