

Domaradz, 2020-06-23

ZP.271.4.2020

**Zamawiający:**

Gmina Domaradz  
36-230 Domaradz 345  
tel./faks: 13 43 47 041  
[gmina@domaradz.pl](mailto:gmina@domaradz.pl)

**Odpowiedzi na pytania Nr 2**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami przez jednego z wykonawców dotyczącym przetargu nieograniczonego na: **„Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”** Gmina Domaradz poniżej przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi na te pytania:

**Pytanie Nr 1.**

W opisie technicznym Barycz TOM III sieć wodociągowa podane są rury PE-HD 100-RC SDR 17 trójwarstwowe.

Proszę o dokładne sprecyzowanie, jakie rury należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

**Należy zastosować rury trójwarstwowe PE HD 100 – RC SDR 11**

Ponadto informuję, że wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej zamawiającego: [bip.domaradz.pl](http://bip.domaradz.pl)

*Z poważaniem*

**WÓJT GMINY**  
  
**Jan Kędra**

Otrzymują :

1. Wykonawcy składający pytania do przetargu,
2. Strona internetowa zamawiającego: [bip.domaradz.pl](http://bip.domaradz.pl)
3. a/a