

**PROGRAM PODEJMOWANIA INNYCH DZIAŁAŃ
POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. BARBARY W GOLCOWEJ
ORAZ W BUDYNKU LAMUSA**

Wpis do rejestru zabytków:

A – 604 z dn. 27 listopada 1952 roku – kościół parafialny pw. Św. Barbary w Golcowej
A – 430 z dn. 02.09.2010 r. – lamus

Opis stanu zachowania zabytku:

W budynku kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Golcowej w 2009 roku została wykonana instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP). Jest to instalacja analogowa.

Wskazanie przewidzianych do wykonania czynności:

Dla zwiększenia bezpieczeństwa budynku zabytkowego kościoła i lamusa PSP w Brzozowie zachęca, aby zamontować cyfrową instalację systemu sygnalizacji pożaru.

Roboty remontowe:

Modernizacja instalacji SSP polegać będzie na demontażu istniejących czujek i ręcznych przycisków pożarowych oraz zastąpieniu ich nowymi urządzeniami. Dodatkowo wymieniona zostanie także centrala p.poż. Do tego systemu instalacji SSP zostanie włączony stojący obok kościoła drewniany budynek lamusa.

Zakres prac:

- Wymiana urządzeń instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Barbary w Golcowej – na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez mgr inż. Mariusz Szwaigiel PDK/0238/POOE/13 i mgr inż. Łukasz Ziaja.
- Wykonanie niezbędnych modernizacji okablowania na potrzeby poprawnego działania nowych urządzeń.
- Wykonanie zabezpieczenia budynku „LAMUS” bezpośrednio sąsiadującym z kościołem – niezbędna wizja lokalna, obiekt nie jest objęty dokumentacją projektową.
- Całość zabezpieczenia pożarowego ma tworzyć jednolity adresowalny system sygnalizacji pożarowej.

Golcowa, 03.10.2023

Inwestor:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Barbary w Golcowej
36-230 Domaradz, Golcowa 1
Regon 140055389, NIP 685-14-36-802

Ks. Tadeusz Pikor
PROBOSZCZ